

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-70-48, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 «А», телефон 8(351) 791-29-64,

электронный адрес: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 323/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 354 г. Челябинска»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору № 323 от 18.03.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

23.04.2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 2 часа 00 мин.)

28.04.2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 1 час 00 мин.)

Общая продолжительность проверки составила 2 рабочих дня / 3 часа 00 минут проведена плановая, выездная проверка Соколовой Ириной Сергеевной - государственным инспектором г. Челябинска по пожарному надзору,


(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБДОУ «Детский сад № 354 г. Челябинска», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Калмыкова, 12б (наименование объекта надзора и его адрес) ем

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 354 г. Челябинска» - Кожуховой Еленой Викторовной

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные

№ Препи-са-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Формирование сигналов управления системы оповещения и управления эвакуацией происходит от одного пожарного извещателя, без перезапроса, во всем здании. Данная информация имеется в актах освидетельствования технического состояния РСПИ, СПС и СОУЭ от 10.03.2021 и 14.04.2021 (ООО «Ника-В»)	ч. 3, 4 ст. 4, 6, ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008г., п. 14.1 СП 5.13130.2009; п. 13.1* НПБ 88-2001*	01.04.2022 г.	выполнено. Акт выпол- ненных ра- бот от 21.02.2022 
2.	Руководитель организации не обеспечил ис-	Правила противопо-	01.04.2022 г.	

	правное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно при сработке ДИП в раздевалке группы «Колобок» (1-ый этаж), сигнал на ПКП ВЭРС (шлейф № 5) не прошел, и система оповещения не запустилась. Информация о неисправности систем в данной группе имеется в акте освидетельствования технического состояния РСПИ, СПС и СОУЭ от 14.04.2021 (ООО «Ника-В»)	жарного режима в РФ п.54 (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)		ВЫПОЛНЕНО. АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 21.02.2022 <i>Мелев</i>
3.	Ширина эвакуационных выходов, возле лестничных маршей, ведущие из коридора (1-ый этаж) в тамбур и на улицу менее 0,8 м (фактически ширина составляет 72 см).	ч. 3, 4 ст. 4, 6, 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 (утв. Приказом от 19.03.2020 г. № 194)	01.04.2022 г.	ВЫПОЛНЕНО. АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 10.03.2022 <i>Мелев</i>
4.	Отделка пола в помещении группы «Буратино» и группы «Аленушка» на 2-м этаже, выполнена материалом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1В2Д2Т2РП1) - напольное покрытие, типа линолеум ПВХ. (Предоставлен сертификат пожарной безопасности №ССПБ.УО.ОП.014.В.00336 с показателями пожарной опасности Г2В2РП2Д3Т2).	ч. 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022 г.	ВЫПОЛНЕНО 20.12.2021 <i>Мелев</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- * собственники имущества;
- * руководители федеральных органов исполнительной власти;
- * руководители органов местного самоуправления;
- * лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- * лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- * должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору



И.С. Соколова

Предписания для исполнения получил (-а):

Мелев

Е.И. Мелев

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“18”

04

2021

Мелев
(подпись)