

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области**
г. Челябинск 454091, ул.Пушкина, 68, тел. (351) 263-41-41, электронный адрес: ugps@blaze.uu.ru
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3 Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Челябинской области**
454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. (351) 791-29-64, электронный адрес:
gpn_chel@mail.ru

**Предписания № 495/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 354
г. Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ «ДС № 354 г. Челябинска»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Смирнова А.А. № 495 от 15.05.2019, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 28.05.2019 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. (Продолжительность проверки 30 мин.) 29.05.2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. (Продолжительность проверки 30 мин.). Общая продолжительность проверки составила 1 час 00 минут, была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты, эксплуатируемого Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 354 г. Челябинска» (далее по тексту – МБДОУ «ДС № 354 г. Челябинска»), расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Калмыкова, 12 «Б», инспектором ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Соколовой Ириной Сергеевной, совместно с Кожуховой Еленой Викторовной – заведующим МБДОУ «ДС № 354 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Помещение (старшая группа «Аленушка»), расположенное на 2-м этаже, предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел обеспечить двумя эвакуационными выходами или уменьшить количество человек (фактически 11 человек, согласно информации заведующего). | ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13.130.2009 п. 5.2.12 | 01.05.2020 | |
| 2. | Помещение (подготовительная к школе группа «Чебурашка»), расположенное на 2-м этаже, предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами или уменьшить количество человек (фактически 11 человек, согласно информации заведующего). | ч. 3, 4 ст. 4, 6 ФЗ № 123 от 22.07.08г. СП 1.13.130.2009 п. 5.2.12 | 01.05.2020 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, заместителю начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016).

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.09.2016).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в 15-дневный срок в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР №3 УНДиПР
Главного управления МЧС России по Челябинской области
(Государственный инспектор
ОНДиПР №3 по пожарному надзору)



И.С. Соколова

29.05.2019

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"29" 05 2019

Иванович *Е.В. Мешуров*
(должность, фамилия, инициалы)